

4. Vyhodnocení

Z hlediska požární bezpečnosti je možno posuzované betonové armované stavebnicové přístřešky pro venkovní zastřešení plynové nebo elektrické instalace hodnotit jako konstrukce nehořlavé druhu DP1. Posuzované přístřešky mohou tvořit samostatné úseky. Odvětrání vnitřku přístřešku je zajištěno průduchy ve dvířkách. Dvířka jsou dále opatřena příslušnými nálepkami (např. HUP – Hlavní Uzávěr Plynu a Zákaz kouření a manipulace s ohněm).

Posuzovaný stavebnicový systém firmy Vilém Mach z Červeného Kostelce vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti dle ČSN.

5. Platnost protokolu o klasifikaci

5.1. Omezení

Platnost tohoto protokolu o klasifikaci je do **2019-08-28** pokud nedojde ke změně výrobku nebo normových ustanovení.

5.2. Upozornění

Prohlášení: Tento protokol o klasifikaci platí pouze jako celek, přičemž každá strana musí být opatřena identifikačním číslem klasifikačního osvědčení, číslem strany z celkového počtu stran a razítkem zhotovitele. Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení typu ani certifikaci výrobku.



Vypracovala: *Jindřichová*
Ing. Eva JINDŘICHOVÁ



Schválila: *Ing. Jiroutová*
Ing. Iveta JIROUTOVÁ
Ředitelka pobočky 0800 – PBS
TZÚS Praha s.p., AO204

V Praze dne 29.08. 2014