



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný

Název výrobku dvířka atyp Q/EL pro elektrická zařízení
Rozměr (vxšxh) 560x600x50
Typ výrobku atyp Q/EL
Krytí IP 43 dle ČN EN 60 529
Rok výroby 2014
Výrobce: Filip Linhart, LINRO-výroba el. rozváděčů
Mikoláše Alše 421
549 31 Hronov
IČO: 75406942
DIČ: CZ7811023253

Popis

provedení: dvířka atyp Q/EL jsou vyrobená z hliníkového, nerezového nebo pozinkovaného plechu
montáž: dvířka jsou určena výhradně pro osazení do betonového pilíře typu MACH „Q“ (vxšxh) 560x600x400.

Výrobek na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následující normou:

ČSN EN 60 529 STUPNĚ OCHRANY KRYTEM (KRYTÍ –IP KÓD)

zkoušeno zkušební sondou viz tabulka č.VI sondy dotyku pro zkušební ochrany osob před dotykem nebezpečných částí zkušební síla 1N+-10%

Prohlášení o shodě vydáno pro krycí dvířka atyp Q/EL vyrobené pro firmu:

Vilém Mach
Severní 1047
Červený Kostelec
549 41

IČO : 188 59 313
DIČ : CZ5505042609