



## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný

**Název výrobku** dvířka atyp Z/EL pro elektrická zařízení  
**Rozměr (vxšxh)** 700x600x50  
**Typ výrobku** atyp Z/EL  
**Krytí** IP 43 dle ČN EN 60 529  
**Rok výroby** 2014  
**Výrobce:** Filip Linhart, LINRO-výroba el. rozváděčů  
Mikoláše Alše 421  
549 31 Hronov  
IČO: 75406942  
DIČ: CZ7811023253

### **Popis**

**provedení:** dvířka atyp Z/EL jsou vyrobená z hliníkového, nerezového nebo pozinkovaného plechu  
**montáž:** dvířka jsou určena výhradně pro osazení do betonového pilíře typu MACH „Z“ (vxšxh) 700x600x400.

Výrobek na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následující normou:

### ***ČSN EN 60 529 STUPNĚ OCHRANY KRYTEM (KRYTÍ –IP KÓD)***

zkoušeno zkušební sondou viz tabulka č.VI sondy dotyku pro zkušební ochrany osob před dotykem nebezpečných částí zkušební síla 1N+-10%

Prohlášení o shodě vydáno pro krycí dvířka atyp Z/EL vyrobené pro firmu:

**Vilém Mach**  
**Severní 1047**  
**Červený Kostelec**  
**549 41**  
**IČO : 188 59 313**  
**DIČ : CZ5505042609**